

Legnica, 22.12.2017 r.

dotyczy: Zapytania ofertowego nr ZO/0097/1/12/2017-TB, dotyczącego projektu: „Prace termomodernizacyjne przynoszące poprawę efektywności energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 20 ABC w Legnicy”.

Na adres: msw.majowka@interia.pl w dniu 20.12.2017 r. wpłynęła wiadomość z prośbą o dopuszczenie wskazanych parametrów w zapytaniu ofertowym nr ZO/0097/1/12/2017-TB Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa „Majówka” w Legnicy przedstawia poniżej wyjaśnienie:

Wiadomość:

„Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań. Jedno do ocieplenia stropodachu a drugie do wiatroszczelności okien. Jako izolację stropodachu proponuję materiał celulozowy, instalowany za pomocą wdmuchu. Parametry materiału:

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Klasa reakcji na ogień B-s2, d0

Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2

Oporność właściwa przepływu powietrza $r \geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$

Ciepło właściwe $c 2,15 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$

Wilgotność normalna 7%

Gęstość objętościowa Isofloc F 12% Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobate Techniczną, atest higieniczny nature plus.

Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paro przepuszczalnych). W związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu taśm Siga Fentrim.”

Wyjaśnienie MSW „Majówka” na powyższą prośbę:

Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa „Majówka” w Legnicy pragnie wyjaśnić, iż niemożliwym jest dopuszczenie wskazanych rozwiązań na tym etapie zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią zapytania ofertowego: *„W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia jak i załącznikach użyto nazw własnych – oferent może zaproponować inne rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych wyliczeń uwzględniając własne ustalenia co do rzeczywistego zakresu robót wymaganych do osiągnięcia rezultatu. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się w sposób szczegółowy z opisem przedmiotu zamówienia, dokonać w przypadku konieczności wizji lokalnej w celu ujęcia w swojej ofercie wszystkich niezbędnych kosztów realizacji inwestycji”.*

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego, ponieważ Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa „Majówka” nie ponosi odpowiedzialności za złożone oferty niezgodne z treścią zapytania.

Otrzymują:

- Wykonawca, który ujawnił się w postępowaniu na w/w projekt

- strona internetowa Zamawiającego www.majowka.legnica.pl